

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Гриб Владислав Валерьевич

Должность: Ректор

Дата подписания: 01.12.2022 08:18:18

Уникальный программный ключ:

637517d24e105c5db052acf37e839d98ec1c5bb215eb89c29abfcd7143985447

**А К Т**

**№ 4-3кв**

**обследования объекта действующей инфраструктуры в городе Москве**

вид обследования – инициативное, плановое, внеплановое, первичное, повторное)  
от " 27 " 08 2022 г.

**ВАО**

(наименование административного округа)

**Образовательное частное учреждение высшего образования**

**«Московский университет А.С.Грибоедова»(ИМПЭ им. А.С.Грибоедова)**

(наименование объекта и его ведомственная принадлежность)

Адрес: **Москва, Зеленый пр-т, д.66А** почтовый индекс: **111024**, телефоны **+7495 673-73-72**

Мною, инспектором Общественной инспекции по делам инвалидов в городе Москве

**Грошевой Ириной Васильевной**

(фамилия, имя, отчество)

**удостоверение № 20 выдано 15.03.17 ДСЗНг.Москвы**

(№ удостоверения, кем и когда выдано)

**Твердохлебовой Людмилой Михайловной**

(фамилия, имя, отчество)

**удостоверение №10 выдано 15.03.17 ДСЗН г.Москвы**

(№ удостоверения, кем и когда выдано)

в присутствии представителей: администрации объекта: **помощник первого проректора**

**Коваленко Татьяна Николаевна, 8-922-410-24-02**

[ya.kovalenko-77@yandex.ru](mailto:ya.kovalenko-77@yandex.ru)

собственника объекта -

социальной защиты населения города Москвы \_\_\_\_\_

(указать ФИО представителей, их должности и телефоны)

произвели обследование объекта на предмет доступности его для пользования инвалидами и другими маломобильными группами населения и установил:

1. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ (в рамках исполнения Федерального закона от 01.12.2014 № 419-ФЗ и Протокола всероссийского селекторного совещания у Министра труда и социальной защиты Российской Федерации М.А. Топилина от 12 октября 2015 года № 1/13/16)

1.1. Наличие должностного лица, назначенного ответственным за обеспечение условий доступности для маломобильных граждан на объекте: да/нет (нужное подчеркнуть)

1.1.1. В случае наличия:           

(указать ФИО, должность)

1.1.2. Основание назначения должностного лица (указать локальный акт организации): приказ № Дата

1.1.3. Наличие должностной инструкции должностного лица: да/нет (нужное подчеркнуть)

1.2. Наличие паспорта доступности объекта: да/нет (нужное подчеркнуть)

1.2.1. Дата утверждения \_\_\_\_\_

1.2.2. Кем утвержден: \_\_\_\_\_

Руководитель \_\_\_\_\_

(ФИО)

1.2.3. Кем согласован: \_\_\_\_\_

общественное объединение инвалидов \_\_\_\_\_

(указать наименование организации)

(дата)

(ФИО/должность)

## **1. Пути движения от общественного транспорта**

От М.Новогиреево пешком 500м

## **2. ПРИЛЕГАЮЩАЯ ТЕРРИТОРИЯ**

соответствие нормативным требованиям полное, частичное, несоответствие\* (нужное подчеркнуть)

1. Учреждение располагается в отдельно стоящем трехэтажном здании.

2. Учреждение имеет свою огороженную территорию, вход через калитку и въезд через ворота

3. На территории предусмотрена парковка, в том числе для инвалидов, обозначенная вертикальным знаком и напольным знаком

4. Наличие на территории информационного стенда со шрифтом Брайля и с кнопкой вызова сотрудника

### **3. ВХОДНАЯ ГРУППА**

соответствие нормативным требованиям полное, частичное, несоответствие\* (нужное подчеркнуть)

1. Наличие таблички с адресом на здании - норма
2. Наличие таблички с информацией о назначении помещения - норма
3. Наличие знака доступности учреждения для инвалидов - норма
4. Наличие кнопки вызова сотрудников и информации со шрифтом Брайля на стенде перед входом – норма
5. Наличие двух входных групп

#### **Первая входная группа**

соответствие нормативным требованиям полное, частичное, несоответствие\* (нужное подчеркнуть)

1. Отсутствие лестничного марша
2. Наличие нескользкого покрытия перед порогом двери - норма

#### **Пандус крыльца**

соответствие нормативным требованиям полное, частичное, несоответствие\* (нужное подчеркнуть)

1. Отсутствие за ненадобностью

#### **Входная наружная дверь**

соответствие нормативным требованиям полное, частичное, несоответствие\* (нужное подчеркнуть)

1. Размеры входной двери соответствуют нормам
2. Наличие на стеклянном полотне двери контрастной маркировки - норма
3. Наличие нескользкого покрытия перед входной дверью норма
4. Ручка двери имеет П-образную форму – норма
5. Доводчик в наличии
6. Порожек 1,0см – норма
7. Наличие на стене при входе на высоте 1,40м тактильной информации – норма

#### **Тамбур основного входа**

соответствие нормативным требованиям полное, частичное, несоответствие\* (нужное подчеркнуть)

1. Размеры тамбура соответствуют нормам СНИП, лестничного марша не имеют
2. Наличие нескользкого покрытия перед внутренней дверью тамбура – норма
3. Порог 0см - норма
4. Размеры двери тамбура соответствует нормам
5. Наличие на стеклянном полотне двери контрастной маркировки - норма

### **4. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ К ЗОНАМ ОБСЛУЖИВАНИЯ от первой входной группы**

соответствие нормативным требованиям полное, частичное, несоответствие\* (нужное подчеркнуть)

1. Наличие в коридоре лестничного марша с выделенными контрастным цветом горизонтальными поверхностями верхней и нижней ступени и подступенка- норма
2. Наличие одноуровневых поручней с двух сторон лестничного марша
3. Пропускная система через охрану
4. При входе посетитель может пройти или через турникет или горизонтальную рамку
5. На полу выполнены контрастные направляющие движений
6. Коридоры и холл соответствуют требованиям СНИП.

#### **Вторая входная группа**

соответствие нормативным требованиям полное, частичное, несоответствие\* (нужное подчеркнуть)

3. Отсутствие лестничного марша
4. Наличие нескользкого покрытия перед порогом двери – норма
5. Наличие козырька от осадков

#### **Пандус крыльца**

соответствие нормативным требованиям полное, частичное, несоответствие\* (нужное подчеркнуть)

1. Отсутствие за ненадобностью

#### **Входная наружная дверь**

соответствие нормативным требованиям полное, частичное, несоответствие\* (нужное подчеркнуть)

1. Дверь распашная, размеры входной двери соответствуют нормам
2. Наличие на стеклянном полотне двери контрастной маркировки - **норма**
3. Наличие нескользкого покрытия перед входной дверью **норма**
4. Ручка двери имеет П-образную форму – **норма**
5. Доводчик в наличии
6. Порожек 1,0см – **норма**
7. Наличие на стене при входе на высоте 1,40м тактильной информации и кнопки вызова сотрудников – **норма**

#### **Тамбур основного входа**

соответствие нормативным требованиям **полное**, частичное, несоответствие\* (нужное подчеркнуть)

1. Размеры тамбура соответствуют нормам СНИП, лестничного марша не имеют
2. Наличие нескользкого покрытия перед внутренней дверью тамбура – **норма**
3. Порог 0см - **норма**
4. Размеры двери тамбура соответствует нормам
5. Наличие на стеклянном полотне двери контрастной маркировки – **норма**

#### **ПУТИ ДВИЖЕНИЯ К ЗОНАМ ОБСЛУЖИВАНИЯ от второй входной группы**

соответствие нормативным требованиям **полное**, частичное, несоответствие\* (нужное подчеркнуть)

1. Наличие в коридоре лестничного марша с выделенными контрастным цветом горизонтальными поверхностями верхней и нижней ступени и подступенка- норма
2. Наличие на лестнице двух швелеров с углом подъема 10%
3. Наличие двухуровневых поручней с двух сторон лестничного марша
4. На полу выложены контрастные предупредительные тактильные плитки
5. Коридоры и холл соответствуют требованиям СНИП.
  
6. Наличие 2-х внутренних лестниц
7. Поручни с одной стороны лестничного марша, с закругленным окончанием, одноуровневые
8. Отсутствие выделенных контрастным цветом горизонтальных поверхностей верхней и нижней ступени лестничного марша и подступенка - **несоответствие**
9. Наличие на перилах табличек с указанием этажа шрифтом Брайля

#### **5. ПОМЕЩЕНИЯ ЗОН ОБСЛУЖИВАНИЯ**

соответствие нормативным требованиям **полное**, частичное, несоответствие\* (нужное подчеркнуть)

1. Места отдыха в коридорах в наличии
2. Наличие указателей на дверях принадлежности данного кабинета, в том числе в шрифте брайля - **норма**
3. Наличие на полу коридоров предупреждающих тактильных полос - **норма**
4. Наличие столов с регулируемой высотой и наклоном рабочей поверхности -- **норма**
5. Наличие распашных дверей - **норма**
6. Наличие таблички (в том числе в шрифте брайля) с номером и принадлежностью кабинета – **норма**
7. Наличие переносной коляски в кабинете. – **норма**
8. Предусмотрено наличие свободного места для коляски в аудиториях. - **норма**

#### **6. САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ**

соответствие нормативным требованиям **полное**, частичное, несоответствие\* (нужное подчеркнуть)

1. Наличие обычных туалетов для посетителей на этаже - **норма**
2. Наличие на двери знака принадлежности кабинета **норма**

3. Наличие одного **полностью** оборудованного для маломобильных граждан туалета на 1 этаже - **норма**
3. Наличие знака принадлежности кабинета, доступности и таблички со шрифтом Брайля - **норма**

#### 7. ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНАЯ ДОСТУПНОСТЬ

соответствие нормативным требованиям полное, частичное, несоответствие\* (нужное подчеркнуть)

1. Наличие направляющих тактильных покрытий по всему движению
2. Наличие информационных табличек с текстом по брайлю
3. Маломобильных граждан курирует сотрудник
4. Освещённость помещений соответствует нормативу.

#### 8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ, И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

- **передвигающихся с опорами:** полная, частичная, недоступен (нужное подчеркнуть);
- **передвигающихся на креслах - колясках:** полная, частичная, недоступен (нужное подчеркнуть);
- **с ограничениями зрения:** полная, частичная, недоступен (нужное подчеркнуть);
- **с ограничениями слуха:** полная, частичная, недоступен (нужное подчеркнуть)

Выполнены ли ранее внесенные предложения: выполнены, выполнены частично, не выполнены (нужное подчеркнуть)\*\*

#### 9. ПРЕДЛОЖЕНИЯ (рекомендации):

В целях обеспечения доступности объекта для пользования инвалидами и другими маломобильными группами населения необходимо осуществить следующие мероприятия:

Наименование мероприятий |

1. Выделить контрастным цветом горизонтальные поверхности лестничного марша верхней и нижней ступеней и подступенка внутренней лестницы

Настоящий акт может являться неотъемлемой частью акта обследования комиссионной проверки объекта, осуществляемой по запросу уполномоченных органов организаций, составлен в \_\_\_\_\_ экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых первый находится у инспектора Общественной инспекции по делам инвалидов города Москвы, второй - у администрации объекта, а также у представителей других организаций

27.08.2022 Грошева И.В.

27.08.2022 Твердохлебова Л.М.  
(дата) (ФИО и подпись инспектора, проводившего проверку)

Представитель администрации объекта Представители других организаций:

(подпись, инициалы, фамилия)

(подпись, инициалы, фамилия)

(подпись, инициалы, фамилия)

М.П.

М.П.

Экземпляр акта получил представитель:

администрации объекта \_\_\_\_\_  
(должность, инициалы, фамилия, подпись и дата получения)

органов социальной защиты населения \_\_\_\_\_  
(должность, инициалы, фамилия, подпись и дата получения)

другой организации \_\_\_\_\_  
(должность, инициалы, фамилия, подпись и дата получения)

### 1. Прилегающая территория



### 2. Входная группа №1.



### Входная группа №2



### 3. Пути движения



## 5. Зоны обслуживания



## 6. Санитарно-гигиенические помещения

